

6. KOOSKÖLASTUSED/ KOOSTÖÖ

Planeeringu on kooskõlastanud:

- **Päästeameti Lõuna Päästkeskuse Ohutusjärelevalve büroo**, Pjotr Vorobjov 08.05.2018 kooskõlastus nr K-PV/2 märkusega: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); IV kasutusviisiga ehitise jaoks kustutamiseks ette näha 20 l/sek ja tuletõrje veemahuti vähemalt 216 m³.
- **Maa-amet**, Kristi Kivimaa 29.05.2018 nr 6-3/18/7898-2: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Maa-ametil ei esita vastuväiteid „Parkla maaüksuse detailplaneeringu“ osas.
- **Keskkonnaamet**, Helen Manguse 31.07.2018 nr 2/18/6962-4: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Eeltoodut arvestades nõustub Keskkonnaamet Alatskivi maastikukaitseala kaitse-eeskirja § 5 lõike 1 ja 4 alusel detailplaneeringu „Parkla kinnistu detailplaneering“ (Terav Kera OÜ; töö nr DP10-2017) kehtestamisega ja sellest tulenevalt Parkla kinnistu sihtotstarbe muutmisega.
- **Maanteeamet**, Marten Leiten 09.08.2018 nr 15-2/18/22090-4: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Võttes aluseks Planeerimisseaduse, Ehitusseadustiku ning Maanteeameti põhimääruse, kooskõlastame projektbüroo Terav Kera OÜ koostatud tööd nr DP10-2017 „Parkla maaüksuse detailplaneering“.

Planeeringu on läbi vaadanud ja heaks kiitnud:

- **AS Emajõe Veevärk**, Rauno Ränkel 22.05.2018 nr 18-00007: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Üle vaadatud. Järgnevad projekti staadiumid kooskõlastada täiendavalt AS-iga Emajõe Veevärk.
- **Elektrilevi OÜ, Priit Mägi 12.07.2018 nr 6079259394**: digitaalselt allkirjastatud kiri (vt planeeringu lisad); Kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.